

Returadresse:
Vestsjællands Brandvæsen
Rynkevangen 12, 4400 Kalundborg

Miljøforeningen
att.: Formand Kim Ejlertsen
Havnsø-Føllenslev
Havnsø

**Myndighed &
Forebyggelse**

17. februar 2025

Svar på brev af d. 29. januar 2025 vedr. CO2 fangst anlæg

Vestsjællands brandvæsen modtog d. 5. februar 2025, jeres brev omhandlende CO2-fangst anlæg beliggende i Kalundborg.

Indledningsvist vil jeg gøre opmærksom på at Vestsjællands Brandvæsen kun kan udtale sig om de forhold som er hjemmehørende under beredskabsloven, og derfor må ubesvarede spørgsmål henvises til øvrige myndigheder.

Miljømyndigheden vurderer om virksomheden er omfattet af risikobekendtgørelsen BEK nr. 372 Bekendtgørelsen om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer af d. 25. april 2016.

Anlægget som etableres, kan kun etableres med tilladelse fra Vestsjællands Brandvæsen. Oplaget er hjemmehørende under beredskabslovens tekniske forskrifter for brandfarlige gasser BEK nr. 1444 om tekniske forskrifter for gasser af d. 15. december 2010.

Da anlægget har en størrelse der rækker ud over hvad redningsberedskabet må give tilladelse til lokalt jf. BEK 1444, skal Beredskabsstyrelsen stille flere vilkår, hvorefter Vestsjællands Brandvæsen udfærdiger den samlede tilladelse. Tilladelsen beskriver en masse forhold som virksomheden skal leve op til for at sikre anlægget bedst muligt i tilfælde af lækage eller brand, hvor der kan ske skade på omgivelserne eller medføre personskade.

Overordnet sagt: jo større et anlæg/oplag, jo flere skærpede krav. Det betyder at redningsberedskabets indsatsforhold og adgangsveje fylder meget i sådan en tilladelse og der er særlige krav der skal opfyldes. Dertil er der også krav til selve udførelsen af anlægget bla. rørsystemer, ventiler, omladningsforhold mv.

Når de fysiske forhold er etableret, vil der løbende blive ført kontrol med anlægget, da det er underlagt brandsyn. Her tilser Vestsjællands Brandvæsen anlægget og sammenholder anlæggets fysiske forhold med den gældende tilladelse der er udstedet. Brandsynet gennemføres med en fastsat termin efter BEK nr. 2341 Bekendtgørelse om brandsyn af d. 9. december 2021.

Hvis uheldet er ude, er vores mandskab uddannet til at håndtere uheld – også af denne type med gas og også af denne mængde. Uddannelserne sikrer at vores mandskab er rustet til at håndtere alt fra almindelige brande, til håndtering af store mængder brandfarlige gasser og væsker. Der er altså nogle helt standardiserede fremgangsmåder i håndteringen af uheld.

Uanset hvilken type uheld der er tale om, så skal redningsberedskabet til hver en tid prioritere mennesker, dyr og værdier. Denne prioritering er beskrevet i Beredskabslovens § 1: *Redningsberedskabets opgave er at forebygge, begrænse og afhjælpe skader på personer, ejendom og miljøet ved ulykker og katastrofer, herunder terror- og krigshandlinger, eller overhængende fare herfor.*

Det er ganske korrekt at køretøjer med fossile brændstoffer har brug for ilt til forbrændingsprocessen i motoren. Den opmærksomhed har Vestsjællands Brandvæsen naturligvis også inddraget i vores planlægning af en indsats, hvis vi bliver alarmeret til adressen.

Ved etableringen af anlægget bliver der udarbejdet særlige interne mødeplaner, så vi altid tager vores forholdsregler ved alarmering. Det er en helt normal procedure fra vores side, og det er en metode vi anvender ved en lang række andre virksomheder som allerede eksisterer i Kalundborg og i vores samlede dækningsområde. Her er der bla. taget højde for opmarchområder (hvor redningsberedskabet holder inden de tildes opgave), kommunikation, adgangsveje, anvendelse af udstyr, kontakt til virksomheder mv.

Dertil vil der ved en større hændelse, være etableret et tværfagligt samarbejde med Politiet og Sundhedsberedskabet. Dette samarbejde er også standardiseret ud fra en skrivelse vi i daglige tale kalder REFILL. Den beskriver hvilket sektoransvar hver myndighed har i tilfælde af et uheld hvor alle myndigheder skal samarbejde. Skrivelsen er udarbejdet af Beredskabsstyrelsen i samarbejde med flere myndigheder og findes offentligt tilgængeligt på Beredskabsstyrelsens hjemmeside. Vestsjællands Brandvæsen træner løbende samarbejdet.

Vestsjællands Brandvæsen vil ved større uheld også have mulighed for at benytte sig af andre ressourcer nationalt for at kunne opretholde det daglige beredskab i vores dækningsområde. Andre nationale ressourcer kunne f.eks. være mandskab fra Beredskabsstyrelsen, kemisk beredskab osv.

Vestsjællands Brandvæsen vil gerne understrege, at vi til hver en tid er uddannet og løbende vedligeholder vores uddannelser for at kunne håndtere alle typer af hændelser som kan afstedkomme i vores dækningsområde. Grundlaget for redningsberedskabets sammensætning er nærmere beskrevet i den risikobaserede dimensionering.

Vestsjællands Brandvæsen vil gerne bidrage til en større følelse af tryghed omkring redningsberedskabets rolle i relation til anlæggets etablering og i tilfælde af uheld. Og vi håber derfor at ovenstående har givet klarhed omkring nogle af de spørgsmål foreningen



havde. Skulle der alligevel være yderligere spørgsmål i tilknytning til ovenstående er foreningen velkommen til at vende tilbage.

Med venlig hilsen

Kristina Sahlholdt
Beredskabsinspektør

Mobil 21 64 63 45
E-mail ksra@vsbv.dk